



1. Лестница цельная алюминиевая.
2. Размещение горловины эксцентрично.
3. При проектировании могут быть выбраны иные минимальные размеры, если это обусловлено техническим заданием.
4. В данном варианте колодца в проекте указаны дополнительно гильзы ПНД. Гильзы, патрубки трубопроводов в местах прохода через полимерные стенки колодца привариваются ручным экструдером в заводских условиях.
5. Оборудование: демонтажная вставка, кран шаровой, катушка металл в манометром, фильтр очистки, вставка перед счетчиком металлическая, счетчик турбинный, УСПД.
6. Размеры условны.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

					Полимерные колодцы КУУ-МПМ			
Изм/	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Пример размещение оборудования в колодце для установки узла учета	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.								
Т. Контр.						Лист 1	Листов 1	
Н. Контр.					000 «МПМ»			
Утв.								