



**Примечание:**

1. Колодец кабельный для установки на плиту основания типа ПД (ПН)-10 (масса 0,38 тн.) или аналог. УГВ = 2 м.
  2. Плита П(П)-10 устанавливается на утрамбованное песчаное основание таким образом, чтобы расстояние между горловиной и внутренней частью плиты составляло 20-30 мм. Данное пространство загерметизировать любой мастикой.
  3. Люк тип Т ГОСТ 8591-76 или аналог.
- Изделия ж/б, чугунный люк и анкерные болты в комплектацию не входят и приобретаются отдельно.

Полимерные колодцы МПМ-ККС					
Изм.	Лист	№ док-м	Подп.	Дата	
Разраб.					Колодец кабельной канализации МПМ-ККС D1000 H1900
Проб.					
Т. Контр.					
Н. Контр.					Пример размещения колодца под проезжей частью
Утв.					
					Лист 1 / Листов
					ООО МПМ

Изм. №, дата, Подп. и дата, Взам. инв. №, Инв. № докл., Подп. и дата, Инв. № подл.