



**Примечание:**

1. Колодец кабельный для установки на плиту основания типа ПД (ПН)-10 (масса 0,38 тн.) или аналог. УГВ = 2 м.
  2. Плита П(П)-10 устанавливается на утрамбованное песчаное основание таким образом, чтобы расстояние между горловиной и внутренней частью плиты составляло 20-30 мм. Данное пространство загерметизировать любой мастикой.
  3. Люк тип Т ГТС ГОСТ 8591-76 или аналог.
- Изделия ж/б, чугунный люк и анкерные болты в комплектацию не входят и приобретаются отдельно.

Полимерные колодцы МПП-ККС					
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Колодец кабельной канализации МПП-ККС D1000 H1900
				04.20	
Разраб.					
Проб.					
Т. Контр.					
Н. Контр.					
Утв.					
					Установка УЗНК в обечайку чугунного люка типа ГТС
					ООО МПМ