



1. Лестница цельная алюминиевая.
2. Размещение горловины эксцентрично.
3. При проектировании могут быть выбраны иные минимальные размеры, если это обусловлено техническим заданием.
4. В данном варианте колодца в проекте указаны дополнительно гильзы ЧНД. Гильзы, патрубки трубопроводов в местах прохода через полимерные стенки колодца привариваются ручным экструдером в заводских условиях.
5. Оборудование: демонтажная вставка, кран шаровой, катушка металла в манометром, фильтр очистки, вставка перед счетчиком металлическая, счетчик турбинный, УСПД.
6. Размеры условны.

Инв. № подл.	Подл. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подл. и дата	Подл. и дата

					Полимерные колодцы МПМ-КУЧ			
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Размещение оборудование в колодце для установки узла учета	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.								
Т. Контр.						Лист 1	Листов 1	
Н. Контр.					МПМ-КУЧ Id1800 H2500	000 МПМ		
Утв.								